

### ■施工注意

- ※施工物で非常口サインが隠れない様にして下さい
- ※防犯上、監視カメラの目隠しはできません
- ※持ち込む素材は全て防災処理したものにしてください

- ... スプリンクラーヘッド  
半径30cm、垂直距離45cm以内は施工物NG
- ... 消防設備ボタン(排煙、防火シャッターボタン。塞がないこと)

防火シャッター下降範囲のため施工禁止  
ガラスを背にして使用する場合、外から見て綺麗に見えるよう仕上げてください。

非常口と非常口をつなぐように【主要避難導線】を確保してください  
非常口の正面に設置物が来る場合は扉から1800mm以上離してください。  
※主要避難導線の通路幅W1800mm

分電盤前は900mm開けて下さい。  
※緊急時動かせるものは除く

天井に防煙垂れ壁あり  
施工物H1800まで

防火扉開閉範囲のため設置禁止

### ■演出の禁止事項

- ※スモークマシン全て(煙感知器がOFFにできず建物全体に発報してしまうため)
- ※打楽器
- ※裸火

### ■運営の注意事項

- ※壁への張り紙禁止
- ※備品や床などガムテープ禁止